


Contrantuire CV1 oțel rotund Φ20
Vedere laterală
Scara 1:10





Contrantuire CV2 oțel rotund Φ20
Vedere laterală
Scara 1:10




Contrantuire CV3 oțel rotund Φ20
Vedere laterală
Scara 1:10









Oțel: conform EN 10025
Clasa de oțel - S235 (fy=S235 N/mm²)
S235 J2 (OL 37.2)
Șuruburi IP:
M12 gr. 8.8
Buloane
M16 gr. 4.6

Categoria de importanță "D" - conf. HG 766/97 - importanță redusă
Clasa de importanță "IV" conform codului P100-1/2013
Zona de intensitate seismică de calcul cu ag=0.20g conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță γi=0.8 și perioada de colț Tc=0.7 sec)
Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului qb=0.4 [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zăpadă cu sk=1.5 [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
Regim de înălțime: Parter

OBS: Prezenta planșă se citește împreună cu: **toate planșele din această documentație.**

OBSERVAȚII METAL

*1. Toate sudurile de colt neindicate in desen se vor executa cu o grosime a=0.7*tmin, unde tmin=grosimea minima din ansamblul care se sudeaza.*
2. Executie conform STAS 767/0-88 si STAS 767/1-80.
3. Abateri limita clasa 1 conform STAS 11694-83.
4. Toate sudurile sunt de clasa de acceptare B conform normativ C150-99 si STAS 910/89.
5. Conditii de calitate imbinari suruburi conform STAS 767/2-78 si C133-80.
6. Margini libere, clasa de calitate II, conform STAS 10546 - 76.
7. Protectie anticoroziva conform STAS 10160/1-75, STAS 10166/2-76.
8. Cotele pieselor metalice sunt date în [mm].

Acest proiect este proprietatea firmei SC METALLIC EYE SRL. Drepturile de proiectare aparțin în întregime proiectantului. Refolosirea oricărei părți din această documentație este interzisă.

Expert				
Verificator	conf. dr. ing. Adrian IVAN		A1, A2	___/2017
	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/Expertiză Nr./Data

Proiectant Structură de Rezistență:
SC METALLIC EYE SRL
Giarmata-Vii, Str. Intrarea Rozelor, Nr.6-8, jud. Timiș
e-mail: metal@metalliceye.ro
web: www.metalliceye.ro
METALLIC EYE

Beneficiar : **COMUNA PIȘCHIA**
Pr. Nr : M15.2/2017
Amplasament : sat Pișchia, comuna Pișchia, jud. Timiș

Specificație	Nume	Semnătura	Scara: 1:10 / 1:5	Titlul proiectului : Realizare Anexă Parcare Utilaje în Perimetrul Primăriei Pișchia — Faza: PT + DE — Rev: 00
Șef Proiect	ing. Mihai VALEA			
Proiectat	ing. Mihai VALEA		Data: Octombrie 2017	Titlul planșei : CONTRAVÂNTUIRI ANEXA 2 — Planșa: R07
Desenat	ing. Mihai VALEA			

h/l= 297 / 420 (0.12m2)